

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

L.dz.: PKM/10/DKW/08/2021

dotyczy: przetargu na „Remont pomieszczeń socjalnych dla kierowców”, znak sprawy spn/02/2021

W związku z pytaniami do treści Ogólnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W pozycji 38 przedmiaru występują "Ścianki i przegrody z laminatu - kabiny prysznicowe (ściana grodziowa+ drzwi)". Prosimy o szczegółowe parametry techniczne ścianek i przegród do wyceny oraz ilość drzwi do montażu. Prosimy również ewentualnie o rysunek projektowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ścianki i drzwi wykonane z płyty hpl gr 10mm. Konstrukcja aluminiowa.
- ubikacja męska 2 ściany grodziowe szer 120cm, 3 szt drzwi szer 80cm
- ubikacja damska 2 ściany grodziowe szer 120cm, 3 szt drzwi szer 80cm
W sumie 6 kabin o wymiarach 100x120cm.

Pytanie 2:

W pozycji 39 oraz 40: Prosimy o specyfikację techniczną stolarki drzwiowej oraz podanie wymiarów i ilości drzwi. Ewentualnie prosimy o załączenie zestawienia stolarki drzwiowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi wewnętrzne (wewnątrzlokalowe) pływające białe z szyldem i klamką.
Ościeżnica stała MDF, kolor biały
Wymiary - 200x80cm
Ilość - 12 szt

Pytanie 3:

W pozycji 41 występuje "Drzwi zewnętrzne techniczne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m²" Prosimy o podanie wymiarów drzwi oraz z czego mają wykonane być drzwi. Ewentualnie prosimy o załączenie zestawienia stolarki drzwiowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi zewnętrzne techniczne - Skrzydło drzwiowe z blachy ocynkowanej,
wypełnienie - plaster miodu.

Ościeżnica stalowa

Wymiary - 200x80cm

Ilość - 2 szt

Pytanie 4:

W pozycji 46 występuje "Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W" Prosimy o parametry techniczne opraw oświetleniowych do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawa rastrowa podtynkowa 4x18W

Trzonek G13

Stopień szczelności IP20

Świetlówka T8

Wymiary - 600x600mm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią OWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.